

**Информация о результатах проверок, проведенных в администрации МО
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области за 2019 год**

Дата проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Выявленные нарушения	Информация об устранении нарушений законодательства
25.02.2019 г.	Отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния	Не выявлено	-
14.03.2019 г по 19.03.2019 г.	Главное управление МЧС России по Оренбургской области	<ul style="list-style-type: none"> - несущие элементы кровли не подвергнуты обработке огнезащитным составом - здание не обеспечено источником наружного противопожарного водоснабжения - На чердаке здания не предусмотрен люк выхода на кровлю - класс пожарной опасности материала для покрытия пола в коридоре на первом и втором этаже составляет более чем КМ 4 - класс пожарной опасности материала отделки стен составляет более чем КМ 3 - класс пожарной опасности материала для отделки стен и потолков лестничной клетки составляет более КМ2 - класс пожарной опасности материала для покрытия пола зала торжеств составляет более чем КМ 2 - ширина горизонтальных участков путей эвакуации на первом и втором этаже здания выполнена менее 1 м - первый и второй этаж здания не обеспечен вторым эвакуационным выходом - лестничная клетка не имеет дверей с устройством для самозакрытия и с уплотнением в притворе - ширина маршей лестниц в лестничной клетке выполнена менее 1,2 м - в полу на путях эвакуации на первом этаже здания перед входом в коридор допускается перепад высот менее 45 см - размещаемые в здании администрации помещения складского назначения не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности . - складские помещения не выгорожены перегородками первого типа с соответствующим заполнением проемов - ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки на первом этаже здания непосредственно наружу выполнена мене 1,2 	В процессе устранения

24.10.2019 г – 29.10.2019 г.	Контрольно- ревизионное управление министерства внутреннего государственного финансового контроля	Не выявлены	-
26.12.2019 г	Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области	Отсутствие нормативно-правового акта, устанавливающего размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для наниматели жилых помещений	Срок для устранения нарушения 16.03.2020 г.