

Ф.И.О. , должность, получившего памятку

Название организац

Дата, подпись

-----  
линия отрыва

**ПАМЯТКА**  
**для руководителей развлекательных учреждений (кафе, рестораны, ночные клубы и т.д.)**  
**о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий в заведениях с массовым**  
**пребыванием людей.**

В целях обеспечения безопасного проведения Вам необходимо помнить о том, что:

- праздничные мероприятия следует проводить только в помещениях, расположенных не выше второго этажа и обеспеченных двумя (и более) эвакуационными выходами;
- в помещениях не должно быть глухих решеток на окнах;
- елка устанавливается на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолков;
- иллюминация выполняется с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.;
- при обнаружении неисправности в иллюминации её следует немедленно обесточить;
- помещения для проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стендами, кошмой);
- в здании должны функционировать система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре.

***При проведении мероприятий запрещается:***

- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить во время праздников огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла, стулья и т.д.;
- полностью гасить свет в помещении во время мероприятий;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленных норм;
- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных за пожарную безопасность лиц.