

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-12.2022-2790 от «29» декабря 2022 г.

- 1. Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: №16-01-39360-п от 05.12.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация МО Первомайский поссовет, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, д. 11.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг от 08.09.2022г. № 0506-ЦФ/22.
- 4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору № 0506-ЦФ/22 от 08.09.2022 г. был проведен отбор проб воды питьевой по адресу: ул. Горькова, 1/3 (МУП «Первомайский» МО Первомайский поссовет) – насосная станция водоподготовки, машинный зал.

Отбор проведен 25.11.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
Санитарно-гигиенические показатели				
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	1,1±0,2	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	0	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Жесткость	4,5±0,7	не более 7,0	мг-экв/дм куб
6	pH	7,5±0,2	в пределах 6,0-9,0	единицы pH
7	Сухой остаток	466,0±46,6	не более 1000	мг/дм ³
8	Окисляемость перманганатная	0,64±0,13	не более 5,0	мг/дм ³
9	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,01	мг/дм ³
10	Хлориды	50,0±7,5	не более 350	мг/дм ³
11	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³
Микробиологические показатели				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/ мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл
3	Яйца гельминтов	не обнаружено	не допускается	в 50 л

4	Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий)	не обнаружено	не допускается	в 50 л
---	---	---------------	----------------	--------

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: №16-04-39360-п от 05.12.2022) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.1., 3.3., 3.5., 3.13.)

5. Дата проведения оценки: «29» декабря 2022 г.

Оценку подготовил
Заведующий отделения гигиены -
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова